

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00439/21

Серия **RU** № **0345038****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Линия 01». Место нахождения (адрес юридического лица): 630071, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, этаж 1, помещение 78. Адрес места осуществления деятельности: 630108, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, 32, корпус 160/1. Основной государственный регистрационный номер: 1155476055316. Телефон: +7 3833000301. Адрес электронной почты: lb@lbnsk.ru; mail@lbdoor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Линия 01». Место нахождения (адрес юридического лица): 630071, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, этаж 1, помещение 78. Адрес места осуществления деятельности: 630108, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, 32, корпус 160/1.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные стальные однопольные сплошного заполнения типа ДПС-01 EI-60 и со светопрозрачным заполнением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДПСО-01 EI-60, габаритными размерами: по ширине от 700 мм до 1150 мм, по высоте от 1400 мм до 2450 мм и двупольные сплошного заполнения типа ДПС-02 EI-60 и со светопрозрачным заполнением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДПСО-02 EI-60, габаритными размерами: по ширине от 1100 мм до 2000 мм, по высоте от 1400 мм до 2450 мм, толщиной полотна не менее 62 мм (светопрозрачное заполнение дверей – стекло многослойное пожаростойкое марки ЩИТ-201-60Д толщиной 24 мм производства ООО «Фототех», ТУ 5923-011-18108815-09), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-008-44045245-2021. Серийный выпуск.

КОД ТИ ВЭД ЕАЭС

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 901-С/ТР-21 от 28.09.2021 года, № 902-С/ТР-21 от 28.09.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.

Акт о результатах анализа состояния производства № 430-АСП/21 от 02.07.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841402.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841402.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.10.2021 ПО 07.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсевалов Денис Сергеевич (ф.и.о.)

Цибадинова Регина Тагировна (ф.и.о.)